



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Еврейской автономной области

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.03.2022 № 50

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной
области

(должность лица, составившего предписание)

Сергеевой Татьяной Дмитриевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановая выездная проверка на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 28 » 02 20 22 г. № 50
в отношении

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г.
Облучье», ИНН: 7902001260, ОГРН: 1027900559939 по адресу фактического осуществления
вида деятельности: 679100, ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье, ул. Ключевая, 20 А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Имеются повреждения и дефекты отделки стен и потолков в групповых ячейках,
коридорах, лестничных маршевых, а именно:

1 этаж, группа средняя "Б" в буфетной - на стене известковое покрытие, имеются
повреждения (трещины);

- между 1 и 2 этажами (по лестничному пролету) на стене и потолке угла (известковое
покрытие) - следы в виде темных пятен;

2 этаж, в коридоре на стенах и потолке на известковом покрытии трещины и разводы в
виде темных пятен;

- подготовительная логопедическая группа, в туалетной комнате трещины, разводы на
потолке (известковое покрытие) в виде темных пятен, в буфетной - разводы в виде темных
пятен на известковом покрытии;

- старшая группа "А", в туалетной комнате на известковом покрытии разводы в виде
темных пятен и трещины на потолке;

- 1 младшая группа "Б", в спальном комнате на потолке трещины и разводы в виде
темных пятен на известковом покрытии;

- 2 младшая группа "А" в туалете на потолке, стенах (известковое покрытие) разводы в

виде темных пятен, трещины; в спальняй комнате на потолке на известковом покрытии разводы в виде темных пятен;

- старшая "Б" в раздевальняй - на потолке (известковое покрытие) разводы в виде темных пятен, в умывально-туалетной комнате на потолке и стенах трещины, разводы в виде темных пятен на известковом покрытии; в буфетной - трещины, разводы на известковом покрытии в виде темных пятен, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Имеются дефекты и повреждения полового покрытия (линолеума), что не позволяет выполнять качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в подготовительной группе "А" в раздевальняй - нарушена целостность линолеума (порван);

- в старшей группе "Б" - в спальняй комнате линолеум не закреплен, в 1 месте разорван (нарушена целостность полового покрытия - линолеума (порван);

- не закреплен линолеум в музыкальном и физкультурном залах, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Остекление окна во 2 младшей группе "А" в спальне выполнено не из цельного стекла (наружное стекло разбито), что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3., раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Питыевая вода централизованного водоснабжения распределительной сети, варочного цеха пищеблока, не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, определяющим безопасность воды в эпидемическом отношении, обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл обнаружены в количестве 9,7 КОЕ/г, при нормативе не допускается, что является нарушением ст. 11, ст. 19, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; таблицы 3.5, главы 3 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделу IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

5. Помещение прачечной не оборудовано системой приточно - вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.7.1.; п. 2.7.4. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4 г. Облучье», ИНН: 7902001260, ОГРН: 1027900559939 по адресу фактического осуществления вида деятельности: 679100, ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье, ул. Ключевая, 20 А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Принять меры по устранению дефектов отделки стен и потолков в групповых ячейках, коридорах, лестничных маршев, а именно: на 1 этаже, в группе средняя "Б" в буфетной; лестничный пролет между 1 и 2 этажом; 2 этаж, коридор; в подготовительной логопедической группе - в туалетной комнате, в буфетной; в старшей группе "А" - в туалетной комнате; в 1 младшей группе "Б" - в спальном комнате; во 2 младшей группе "А" - в туалетной комнате, в спальном комнате; в старшей "Б" - в раздевальной, в умывально-туалетной комнате, в буфетной. Результаты исполнения, представить в Управление Роспотребнадзора по ЕАО в срок до 19.09.2022.

2. Принять меры по устранению дефектов и повреждений полового покрытия (линолеума), в подготовительной группе "А" в раздевальной; в старшей группе "Б" - в спальном комнате закрепить линолеум; в музыкальном, физкультурном залах закрепить линолеум. Результаты исполнения, представить в Управление Роспотребнадзора по ЕАО в срок до 19.09.2022.

3. Принять меры по замене остекления окна во 2 младшей группе "А" в спальном комнате. Результаты исполнения, представить в Управление Роспотребнадзора по ЕАО в срок до 19.09.2022.

4. Принять меры по обеспечению Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Облучье» доброкачественной питьевой водой. Результаты представить в управление Роспотребнадзора по ЕАО в срок до 29.03.2022.

5. Принять меры по обеспечению помещения прачечной системой приточно - вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Результаты исполнения представить в управление Роспотребнадзора по ЕАО в срок до 19.09.2022.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____
Заведующую Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Облучье», Гильфанову Ольгу Анатольевну; Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Облучье»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым

лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт отдела
санитарно-эпидемиологического
надзора и защиты прав потребителей
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Сергеева Т.Д.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 03 20 22 г.


(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 678120, ЗРО, Облученский район, 2. Облученский район, ул. Ключевая 20 А, законным владельцем и по адресу электронной почты 0184obl@post.ru от 18-03-2022 г. Сергеева Т.Д.